

	<b>Profipress</b>	<b>Sanpress Inox</b>	<b>Sanpress</b>	<b>Prestabo sendzimirverzinkt</b>	<b>Megapress / Megapress S</b>
<b>Anwendungs- bereich</b>	Ausschließlich Feuerlöschanlagen nass	Feuerlöschanlagen nass nass/trocken trocken	Feuerlöschanlagen nass nass/trocken trocken	Ausschließlich Feuerlöschanlagen nass	Feuerlöschanlagen nass nass/trocken trocken
<b>Rohr</b>	Kupfer nach DIN EN 1057	Edelstahl 1.4401 oder 1.4521	Edelstahl 1.4401 oder 1.4521	Innen und außen verzinktes Stahlrohr	Stahlrohre verzinkt, nach DIN EN 10255 Verzinkung nach DIN EN 10240
<b>Nenndurch- messer</b>	DN10 12 x 1,0 mm DN12 15 x 1,0 mm DN15 18 x 1,0 mm DN20 22 x 1,0 mm DN25 28 x 1,5 mm DN32 35 x 1,5 mm DN40 42 x 1,5 mm DN50 54 x 2,0 mm 64,0 x 2,0 mm DN65 76,1 x 2,0 mm DN80 88,9 x 2,0 mm DN100 108,0 x 2,0 mm	– – DN15 18 x 1,2 mm DN20 22 x 1,2 mm DN25 28 x 1,2 mm DN32 35 x 1,5 mm DN40 42 x 1,5 mm DN50 54 x 1,5 mm 64,0 x 2 mm DN65 76,1 x 2 mm DN80 88,9 x 2 mm DN100 108,0 x 2 mm	– – DN15 18 x 1,2 mm DN20 22 x 1,2 mm DN25 28 x 1,2 mm DN32 35 x 1,5 mm DN40 42 x 1,5 mm DN50 54 x 1,5 mm 64,0 x 2 mm DN65 76,1 x 2 mm DN80 88,9 x 2 mm DN100 108 x 2 mm	– – – DN20 22 x 1,5 mm DN25 28 x 1,5 mm DN32 35 x 1,5 mm DN40 42 x 1,5 mm DN50 54 x 1,5 mm 64,0 x 2,0 mm DN65 76,1 x 2,0 mm DN80 88,9 x 2,0 mm DN100 108,0 x 2,0 mm	– – – 3/4 (DN20) Wandstärke 2,6 bis 3,3 mm 1 (DN25) Wandstärke 2,6 bis 3,3 mm 1 1/4 (DN32) Wandstärke 2,6 bis 3,3 mm 1 1/2 (DN40) Wandstärke 2,6 bis 3,3 mm 2 (DN50) Wandstärke 2,6 bis 3,3 mm 2 1/2 (DN65) Wandstärke 2,6 bis 4,5 mm 3 (DN80) Wandstärke 2,9 bis 5,0 mm 4 (DN100) Wandstärke 3,2 bis 5,4 mm
<b>Press- verbinder</b>	Kupfer und Rotguss/Siliziumbronze	Edelstahl	Rotguss/Siliziumbronze	Verzinkter Stahl	Stahl unlegiert
<b>Dichte- lement</b>	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	≤ DN50 EPDM/FKM ≥ DN65 FKM
<b>Druckbe- reich</b>	1,6 MPa	1,6 MPa	1,6 MPa	1,6 MPa	1,6 MPa
<b>Norm, Zertifikat, Eignungs- nachweis</b>	DIN 1988-600; DVGW-Zertifikat VdS: G 4980009	DIN 1988-600; DVGW-Zertifikat; DEKRA: 172146869-01 VdS: G 4070017	DIN 1988-600; DVGW-Zertifikat; DEKRA: 172146869-02	VdS: G 4090017	VdS: G414021
<b>Hinweis</b>				Nicht an TW-Installationen anschließen. Prüfintervalle nach DIN 14462-6 (Instandhaltung) sind zulässig	