

	<b>Schallpegel aus Wasser-, Fließ- und Prallgeräuschen</b>		
	<b>Gemessener Schallpegel in <math>L_{AFeq}</math></b>	<b>DIN 4109</b>	<b>VDI 4100</b>
	<b>Untergeschoss hinten</b>	<b>Mindest Anforderungen</b>	<b>Empfohlene Schallschutzwerte für Gebäudetechnische Anlagen für die Schallschutzstufen 1, 2 und 3</b>
Advantix Vario- Duschrinne <b>Prüfbericht P-BA 164/2011</b>	<b>15 dB(A)</b> (nach DIN 4109) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix Vario- Wandablauf <i>Vor Massivwand</i> <b>Prüfbericht P-BA 2/2016</b>	<b>21 dB(A)</b> (nach DIN 4109) <b>17 dB(A)</b> (nach DIN 4100) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix Vario- Wandablauf <i>Vor Trockenwand</i> <b>Prüfbericht P-BA 3/2016</b>	<b>12 dB(A)</b> (nach DIN 4109) <b>12 dB(A)</b> (nach DIN 4100) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix Basic- Duschrinne <b>Prüfbericht P-BA 42/2009</b>	<b>19 dB(A)</b> (nach DIN 4109) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix Eckabläufe <b>Prüfbericht P-BA 77/2007</b>	<b>18 dB(A)</b> (nach DIN 4109) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix Top- <b>Prüfbericht P-BA 195/2010</b>	<b>19 dB(A)</b> (nach DIN 4109) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix-Dusch- rinne (ab 2016) TS 15/2016 zu <b>Prüfbericht P-BA 42/2009</b>	<b>19 dB(A)</b> (nach DIN 4109) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix-Ba- dablauf, Modelle 4939, <b>Prüfbericht P-BA 50/ 2018</b>	<b>14 dB(A)</b> (nach DIN 4109) <b>10 dB(A)</b> (nach VDI 4100) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix-Bad- ablauf, Modelle 4980.60/61, <b>Prüfbericht P-BA 49/2018</b>	<b>12 dB(A)</b> (nach DIN 4109) <b>9 dB(A)</b> (nach VDI 4100) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix-Boden- ablauf DN 70, Modell 4955.25, <b>Prüfbericht P-BA 47/2018</b>	<b>14 dB(A)</b> (nach DIN 4109) <b>10 dB(A)</b> (nach VDI 4100) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)
Advantix-Ba- dablauf, Modelle 4927, <b>Prüfbericht P-BA 48/2018</b>	<b>17 dB(A)</b> (nach DIN 4109) <b>13 dB(A)</b> (nach VDI 4100) Anforderungen erfüllt	30 dB(A)	Geschosshäuser: 30/27/24 dB(A) Einfamilien Reihen- und Doppelhäuser: 30/25/22 dB(A)